



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA
DELLA SALUTE UMANA

U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Via Ciccotti – 85100 Potenza

tel. 0971 310339 / 346 – fax 0971 310340

Pec: medicinalavoro.lagonegro@pec.aspbasilicata.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAGONEGRO

Prot. 0005104 del 12/10/2023

VI-9 (Entrata)

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAGONEGRO

Prot. 0000655 del 01/02/2024

II-1 (Uscita)

VERBALE DI ISPEZIONE

N° 45/LS-CR

del 12.10.2023

Eseguito alla Ditta: Istituto Comprensivo Lagonegro – Scuola dell’Infanzia Primaria Secondaria di I° grado. --//

Sede Legale ed Operativa: Lagonegro (PZ) - Piazza della Repubblica snc . -----//

Datore di Lavoro: CARLOMAGNO Vito nato a Lauria (PZ) il 30.06.1964 residente in Lagonegro (PZ) – Via III Trav. Piano dei Lippi nr. 2 identificato a mezzo di carta d’identità nr. AX 2634500 rilasciata dal Comune di Lagonegro in data 01.10.2015 – scadenza 30.06.2026. -----//

L’anno 2023, il giorno 12 del mese di ottobre in Lagonegro (PZ) – Piazza della Repubblica snc presso l’Istituto Comprensivo di Lagonegro, noi sottoscritti Ispettori TT.dd.PP. LAPADULA Saverio e CALABRESE Rocco Ufficiali di Polizia Giudiziaria, effettivi all’Organo di Vigilanza in intestazione, facendo seguito alla segnalazione prot. int. Consiglio Regionale Basilicata nr. 1345/2023 del 26.09.2023, dopo esserci qualificati e dato conoscenza del motivo della visita, alla presenza di CARLOMAGNO Vito sopra generalizzato, abbiamo eseguito un accesso ispettivo constatando quanto segue: -----//

Trattasi di struttura scolastica sviluppata su tre livelli, ove al piano terra è presente la scuola dell’infanzia, al piano primo la scuola primaria ed al piano secondo la scuola media. -----//

Nella struttura suddetta, in alcune aree, si evidenziano alcune carenze igienico sanitarie, in particolar modo al piano terra della scuola dell’infanzia ove vi sono manifestazioni di umidità con scrostature dell’intonaco nei bagni ad uso degli alunni. Inoltre sullo stesso piano, nel corridoio a ridosso dell’uscita di emergenza, si evidenziano alcune scrostature della pitturazione sulle pareti. -----//

Sono presenti uscite di emergenza su tutti i piani della struttura, con apertura verso l’esterno e dotate di idonei maniglioni antipanico. Tali uscite di emergenza conducono tramite scala metallica ai punti di ritrovo individuati e segnalati all’esterno della struttura. Sono presenti le planimetrie indicanti il layout dei luoghi di lavoro su tutti i piani. -----//

Le luci atte alla segnalazione delle vie e delle uscite di emergenza, a seguito di prova effettuata, risultano non funzionanti. -----//

Sono presenti mezzi di estinzione incendi da 6 kg a polvere regolarmente sottoposti a manutenzione semestrale. La segnaletica di sicurezza, indicante le vie e le uscite di emergenza, risulta presente. -----//


Si rappresenta che nella scuola ispezionata vi sono alcune aree interdette a tutto il personale così come da nota prot. nr. 5057 del 10.10.2023 a firma del dirigente scolastico. -----//

A richiesta, la parte, esibisce la seguente documentazione: -----//

- DVR prot. nr. 3809 del 11.05.2021. -----//

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Carlomagno





DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA
DELLA SALUTE UMANA
U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via Ciccotti – 85100 Potenza
tel. 0971 310339 / 346 – fax 0971 310340
Pec: medicinalavoro.lagonegro@pec.aspbasilicata.it

VERBALE DI ISPEZIONE

**N° 45/LS-CR
del 12.10.2023**

Nel corso dell'ispezione si acquisisce la seguente documentazione: -----//

1. Nota prot. 5057 del 10.10.2023 a firma del dirigente scolastico relativa al divieto di accesso al locale palestra e agli ambienti e aule soprastanti del plesso scolastico oggetto di ispezione; -----//
2. Elenco del personale dipendente della stessa scuola dal 01.09.2023 al 31.08.2024; -----//
3. Comunicazione criticità per interventi tecnici presso la struttura scolastica di cui sopra inviata al Comune di Lagonegro in data 25.09.2023; -----//
4. Richiesta documenti nr. 4839 del 30.09.2023 a firma del dirigente scolastico ed indirizzata all'Area Tecnica del Comune di Lagonegro. -----//

Per quanto sopra riscontrato si dispone ai sensi dell'art. 302 bis del D.Lgs. 81/08 quanto segue: -----//

- a) **Rispristinare l'uso delle luci di emergenza entro il termine del passaggio dell'orario legale e quello solare (29.10.2023), in quanto a far data da lunedì 30.10.2023 risulterà necessario il funzionamento delle suddette luci per il personale impiegato nell'orario ove non è presente la luce solare. -----//**
- b) **Provvedere alla pitturazione nel corridoio della scuola dell'infanzia ubicata al piano terra della struttura entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data odierna. -----//**
- c) **Provvedere alla verifica periodica dell'impianto di terra così come da segnalazione prot. nr. 4839 del 30.09.2023 a firma del dirigente scolastico. -----//**

Si rappresenta che in mancanza o in difetto si procederà in termini di legge. -----//

Per meglio rappresentare lo stato dei luoghi si è proceduto ad eseguire rilievi fotografici digitali. -----//

Per quanto concerne l'oggetto della segnalazione sopra menzionata non si è proceduto ad eseguire alcuna verifica in quanto l'Ufficio operante non risulta competente in materia. Non si procederà alla trasmissione della suddetta segnalazione ad altri Organi competenti in quanto già presenti in indirizzo nella stessa. -----//

La parte dichiara: nulla. -----//

Fatto in nr. 2 pagine, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra dai verbalizzanti e dalla parte presente CARLOMAGNO Vito che si impegna ai sensi dell'art. 18 comma 3 D.Lgs. 81/08 a trasmettere il presente verbale al Comune di Lagonegro per gli adempimenti sopra riportati. --//

La Parte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Carlomagno



Official signature of the ASP representative.